


## ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ 1172 / 29.08.2011

|                      |   |            |                |
|----------------------|---|------------|----------------|
| ΑΡΙΘΜΟΣ              | 1172  | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | 29 / 08 / 2011 |
| Στοιχεία Πελάτη:     | <b>EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.</b><br><b>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ</b><br>56° χλμ Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας<br>ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Τ.Κ. 320 11 |            |                |
| Περιγραφή Προϊόντος: | <b>Τρίφυλλη Μπαλκονόπορτα</b><br><b>Φυσαρμόνικα</b>   |            |                |
| Υλικό:               | <b>ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ</b>  |            |                |
| Τυπολογία Προϊόντος: | <b>ΣΕΙΡΑ EUROPA S 5000</b>  |            |                |



2200 x 2150mm

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Αεροδιαπερατότητα</b><br>ΕΛΟΤ EN 1026:2000 / ΕΛΟΤ EN 12207:2000     | <b>Κατηγορία 4</b>       |
| <b>Υδατοστεγανότητα</b><br>ΕΛΟΤ EN 1027:2000 / ΕΛΟΤ EN 12208:2000      | <b>Κατηγορία 6A</b>      |
| <b>Αντοχή σε Ανεμοπίεση</b><br>ΕΛΟΤ EN 12211:2000 / ΕΛΟΤ EN 12210:2000 | <b>Κατηγορία C2 / B3</b> |

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΟΚΙΜΑΣΘΕΝ ΠΡΟΪΟΝ.



ΣΙΝΙΩΠΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ